

令和4年度 水質検査結果

【浄水】	俵原 飲料水供給施設	採水場所	公民館
------	------------	------	-----

項 目		基準値													
採取日		4月25日	5月23日	6月23日	7月25日	8月24日	9月12日	10月19日	11月17日	12月15日	1月24日	2月20日			
水温(℃)		9.5	13	17	18	21	19.5	15	11	7	4	4			
遊離残留塩素		0.2	0.25	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.15	0.25	0.3	0.3			
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	0.002 未満	—	0.005 未満	—	—	0.002 未満	—	—			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	0.06 未満	—	0.1	—	—	0.06 未満	—	—			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.9	5.9	6.0	6.0	5.9	5.9	6.1	6.0	6.0	6.3			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	63	—	—	—	—	—			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7			
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない			
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない			
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満			
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満			

判 定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	5月12日	10	0 個/100mL
大腸菌	5月12日	10	1 MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【浄水】	合谷 飲料水供給施設	採水場所	公民館
------	------------	------	-----

項 目		基準値											
採取日		4月25日	5月23日	6月23日	7月25日	8月24日	9月12日	10月19日	11月17日	12月15日	1月24日	2月20日	
水温(℃)		10	13	18	21	22	21	16	12	8	6	1.5	
遊離残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.15	0.2	0.15	0.2	
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	0.005 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06 未満	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.006 未満	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下	—	0.009 未満	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008 未満	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	0.03	—	0.18	0.05	—	0.04	—	—	0.04	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.3	7.5	7.4	6.9	6.8	6.8	7.2	7.4	7.6	8.4	9.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	66	—	—	—	—	—	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.4	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	2	3	1 未満	1 未満	2	1 未満	1 未満	
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	

判 定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	7月25日	13	0 個/100mL
大腸菌	7月25日	13	1 MPN/100mL未満

【浄水】	坂本 簡易水道	採水場所	公民館
------	---------	------	-----

[illegible]

令和4年度 水質検査結果

【原水】	坂本 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	5月24日
水温(°C)	11
一般細菌	0個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	7.0mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	8.4mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16mg/L
蒸発残留物	61mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	7.4
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0個/100mL
大腸菌	1MPN/100mL未満

【浄水】	中津 簡易水道	採水場所	防火用水池
------	---------	------	-------

[illegible]

令和4年度 水質検査結果

【原水】	中津 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	
水温(℃)	
一般細菌	1個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	5.3mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	5.4mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	13mg/L
蒸発残留物	58mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	6.9
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0個/100mL
大腸菌	1MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【原水】	神倉 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	5月17日
水温(°C)	10
一般細菌	0個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	5.6mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	6.6mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	13mg/L
蒸発残留物	51mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	7.1
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0 個/100mL
大腸菌	MPN/100mL未満

【淨水】	東小鹿 簡易水道	採水場所	公民館
------	----------	------	-----

[illegible]

令和4年度 水質検査結果

【原水】	東小鹿 簡易水道
------	----------

項 目	
検査年月日	5月17日
水温(°C)	11
一般細菌	12個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	7.1mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	7.5mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19mg/L
蒸発残留物	68mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	7.4
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0 個/100mL
大腸菌	MPN/100mL未満

【浄水】	西小鹿 簡易水道	採水場所	危険物置き場
------	----------	------	--------

項 目		基準値		4月25日	5月23日	6月23日	7月25日	8月24日	9月12日	10月19日	11月17日	12月15日	1月24日	2月20日
	採取日			12	13	15	17	18	17	14	12	10	8	7
	水温(℃)			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	遊離残留塩素			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	一般細菌	100個/mL以下												
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.005 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.7 未満	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	0.06 未満	—	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—	6.5 未満	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.1 未満	6.0 未満	6.1 未満	6.0 未満	5.9 未満	5.8 未満	5.9 未満	6.0 未満	6.0 未満	6.0 未満	6.0 未満	6.8 未満
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—	18 未満	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—	54 未満	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0 未満	6.9 未満	6.8 未満	6.9 未満	6.9 未満	6.9 未満	6.9 未満	6.9 未満	7.0 未満	7.1 未満	7.0 未満	6.9 未満
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

令和4年度 水質検査結果

【原水】	西小鹿 簡易水道
------	----------

項 目	
検査年月日	5月24日
水温(°C)	11
一般細菌	0個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	5.6mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	6.6mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16mg/L
蒸発残留物	57mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	7.0
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0 個/100mL
大腸菌	MPN/100mL未満

【浄水】	高橋 簡易水道	採水場所	公民館
------	---------	------	-----

項 目		基準値												
採取日		4月25日	5月23日	6月23日	7月25日	8月24日	9月12日	10月19日	11月17日	12月15日	1月24日	2月20日		
水温(℃)		14	17	21	21	24	22	17	13.5	9	6	5		
遊離残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.25	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25		
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—		
4	水銀及びその化合物	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—		
5	セレン及びその化合物	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—		
6	鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—		
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—		
8	六価クロム及びその化合物	—	0.002 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満		
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—		
12	フッ素及びその化合物	—	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—		
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—		
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—		
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—		
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—		
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—		
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—		
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—		
21	塩素酸	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満		
22	クロロ酢酸	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満		
23	クロロホルム	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満		
24	ジクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満		
25	ジブロモクロロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満		
26	臭素酸	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満		
27	総トリハロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満		
28	トリクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満		
29	ブロモジクロロメタン	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満		
30	ブロモホルム	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満		
31	ホルムアルデヒド	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満		
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—		
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—		
34	鉄及びその化合物	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—		
35	銅及びその化合物	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—		
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—		
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—		
38	塩化物イオン	8.6	8.3	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1	8.6	8.5	8.9	10		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—		
40	蒸発残留物	—	—	—	—	76	—	—	—	—	—	—		
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—		
42	ジェオスミン	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—		
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—		
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—		
45	フェノール類	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		
47	pH値	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	7.2	7.2	7.2	7.0		
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満		
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		
判 定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		

令和4年度 水質検査結果

【原水】	高橋 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	5月24日
水温(°C)	12
一般細菌	2個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	8.7mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	9.5mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24mg/L
蒸発残留物	69mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	6.8
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0個/100mL
大腸菌	1MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【浄水】	井土 飲料水供給施設	採水場所	公民館
------	------------	------	-----

項 目		基準値													
採取日		4月25日	5月23日	6月23日	7月25日	8月24日	9月12日	10月19日	11月17日	12月15日	1月24日	2月20日			
水温(℃)		13	16	19	20	22	20	15	12	8.5	7	5			
遊離残留塩素		0.25	0.25	0.3	0.3	0.25	0.25	0.25	0.3	0.25	0.2	0.2			
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.002 未満	—	—			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	0.5 未満	—	—	—	—	—			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—			
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	11 未満	—	—	—	—	—			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.4	8.4	8.5	8.3	8.5	8.2	8.5	8.6	8.6	8.5	9.1		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	34 未満	—	—	—	—	—		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	91 未満	—	—	—	—	—		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0		
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満		
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		

判 定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	7月14日	13	0 個/100mL
大腸菌	7月14日	13	1 MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【浄水】	実光 飲料水供給施設	採水場所	個人宅
------	------------	------	-----

項 目		基準値												
採取日		4月20日	5月19日	6月15日	7月21日	8月18日	9月8日	10月13日	11月15日	12月6日	1月19日	2月13日		
水温(℃)		10	14	16	19	21	20	15	12	9	5	3		
遊離残留塩素		0.1	0.15	0.2	0.15	0.15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2		
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—		
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.005 未満	—	—	0.002 未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	—	—	—		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—		
17	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—		
18	ジクロロメタン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—		
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—		
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—		
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—		
22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満		
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満		
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満		
27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満		
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満		
31	ブromoホルム	0.09mg/L以下	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—		
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—		
39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	8.7	8.6	8.6	8.5	8.5	8.7	8.7	8.7	8.9		
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—		
41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—	68	—	—	—		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—		
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—		
46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—		
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9		
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
51	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満		
52	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		

判 定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	7月21日	14	0 個/100mL
大腸菌	7月26日	17	1MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【浄水】	柿谷 飲料水供給施設	採水場所	太郎田公民館
------	------------	------	--------

項 目		基準値											
採取日		4月20日	5月19日	6月15日	7月21日	8月18日	9月8日	10月13日	11月15日	12月6日	1月19日	2月13日	
水温(℃)		11	15	18	23	24	23	19	14	10	6	3	
遊離残留塩素		0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.15	0.2	0.3	0.25	
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.0003	未満	—	—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.00005	未満	—	—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001	未満	—	—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001	未満	—	—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001	未満	—	—	
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.005	未満	—	0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.004	未満	—	—	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001	未満	—	0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.08	未満	—	—	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.1	未満	—	—	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.0002	未満	—	—	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.005	未満	—	—	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.004	未満	—	—	
17	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.002	未満	—	—	
18	ジクロロメタン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001	未満	—	—	
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001	未満	—	—	
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001	未満	—	—	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.001	未満	—	—	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	0.06	未満	—	0.06 未満	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002	未満	—	0.002 未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	0.006	未満	—	0.006 未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003	未満	—	0.003 未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	0.01	未満	—	0.01 未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001	未満	—	0.001 未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	0.01	未満	—	0.01 未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.03	未満	—	0.003 未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003	未満	—	0.003 未満	
31	ブromoホルム	0.09mg/L以下	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	0.009	未満	—	0.009 未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	0.008	未満	—	0.008 未満	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.1	未満	—	—	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.02	未満	—	—	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.03	未満	—	—	
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.1	未満	—	—	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.005	未満	—	—	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.5	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.7	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—	78	—	—	—	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.02	未満	—	—	
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.000001	未満	—	—	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.000001	未満	—	—	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.005	未満	—	—	
46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.0005	未満	—	—	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
48	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	7.9	8.2	8.3	8.1	8.2	8.4	8.2	7.7	7.8	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
52	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	

判 定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	7月21日	13	0 個/100mL
大腸菌	7月21日	13	1 MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【原水】	小河内 簡易水道
------	----------

項 目	
検査年月日	7月26日
水温(°C)	16
一般細菌	0個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	8.4mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	8.3mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18mg/L
蒸発残留物	63mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	7.2
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0個/100mL
大腸菌	1MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【浄水】	笏質 飲料水供給施設	採水場所	個人宅
------	------------	------	-----

項 目		基準値		4月20日	5月19日	6月15日	7月21日	8月18日	9月8日	10月13日	11月15日	12月6日	1月19日	2月13日
採取日				11	15	19	22	25	24	18	12	10	6	3
水温(℃)				0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.35	0.3
遊離残留塩素				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	一般細菌	100個/mL以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002	未満	—	—	0.002	未満	—	0.002	未満	—	0.002	未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001	未満	—	—	0.001	未満	—	0.001	未満	—	0.001	未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	未満	—	—	0.06	未満	—	0.06	未満	—	0.06	未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002	未満	—	—	0.002	未満	—	0.002	未満	—	0.002	未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	未満	—	—	0.006	未満	—	0.006	未満	—	0.006	未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	未満	—	—	0.003	未満	—	0.003	未満	—	0.003	未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01	未満	—	—	0.01	未満	—	0.01	未満	—	0.01	未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	未満	—	—	0.001	未満	—	0.001	未満	—	0.001	未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	未満	—	—	0.01	未満	—	0.01	未満	—	0.01	未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.03	未満	—	—	0.003	未満	—	0.003	未満	—	0.003	未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	未満	—	—	0.003	未満	—	0.003	未満	—	0.003	未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009	未満	—	—	0.009	未満	—	0.009	未満	—	0.009	未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008	未満	—	—	0.008	未満	—	0.008	未満	—	0.008	未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.4	—	8.8	8.7	8.5	8.6	8.5	8.6	8.9	8.9	9.2	9.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/L以下	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005	未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満
51	濁度	2度以下	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満

判 定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	7月14日	17	0 個/100mL
大腸菌	7月26日	17	1MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【原水】	下谷 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	7月26日
水温(°C)	12
一般細菌	0個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	7.3mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	7.4mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27mg/L
蒸発残留物	76mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	6.8
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0個/100mL
大腸菌	1MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【浄水】		吉尾 飲料水供給施設		採水場所		公民館									
項 目		基準値													
採取日		4月20日		5月19日		6月15日		7月21日		8月18日		9月8日		10月13日	
水温(℃)		13		16		18		21		23.5		22		17	
遊離残留塩素		0.2		0.25		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	—	0.06 未満	—	—	—	0.06 未満	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.2	8.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/L以下	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

判 定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	7月14日	15	0 個/100mL
大腸菌			

令和4年度 水質検査結果

【原水】	湯谷 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	7月26日
水温(°C)	17
一般細菌	0個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	11mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	12mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8.4mg/L
蒸発残留物	67mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	6.2
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0個/100mL
大腸菌	1MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【浄水】	赤松 飲料水供給施設	採水場所	営農水栓
------	------------	------	------

項 目		基準値												
採取日		4月13日	5月12日	6月13日	7月14日	8月8日	9月6日	10月6日	11月7日	12月5日	1月17日	2月6日		
水温(℃)		13	14	17	21.5	23	22	19	14	11	8	5		
遊離残留塩素		0.35	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
1	一般細菌	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8		
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満		
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		

判 定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	7月25日	13	0 個/100mL
大腸菌	7月25日	13	1 MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【浄水】	大柿 飲料水供給施設	採水場所	公民館
------	------------	------	-----

項 目		基準値											
採取日		4月13日	5月12日	6月13日	7月14日	8月8日	9月6日	10月6日	11月7日	12月5日	1月17日	2月6日	
水温(℃)		13	16	19	23	25	24	21	15	11	7	6	
遊離残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.25	
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.0	9.1	9.1	9.0	8.9	8.8	9.0	9.1	9.3	9.3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	

判 定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	7月25日	14	0 個/100mL
大腸菌	7月25日	14	1 MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【浄水】	恩地 飲料水供給施設	採水場所	公民館
------	------------	------	-----

項 目		基準値												
採取日		4月13日	5月12日	6月13日	7月14日	8月8日	9月6日	10月13日	11月7日	12月5日	1月17日	2月6日		
水温(℃)		12	15	16	20.5	23	22	17	14	11	8	5.5		
遊離残留塩素		0.1	0.15	0.15	0.2	0.2	0.15	0.15	0.15	0.1	0.1	0.1		
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—		
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.6	6.4	6.5	6.5	6.5		
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満		
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		

判 定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	9月8日	15	0 個/100mL
大腸菌	9月8日	15	1 MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【原水】	助谷 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	7月27日
水温(°C)	12
一般細菌	0個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	7.2mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	7.6mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6.5mg/L
蒸発残留物	43mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	6.7
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0 個/100mL
大腸菌	MPN/100mL未満

【浄水】	久原 簡易水道	採水場所	公民館
------	---------	------	-----

項 目		基準値		4月13日	5月12日	6月13日	7月14日	8月8日	9月6日	10月6日	11月7日	12月5日	1月17日	2月6日
	採取日	水温(℃)		13	14	13	20	22	21	18	13	11	8	6
	遊離残留塩素			0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.005 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06 未満	—	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.9	7.7	7.7	7.8	8.0	7.7	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

令和4年度 水質検査結果

【原水】	久原 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	7月27日
水温(°C)	14
一般細菌	0個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	6.5mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	7.6mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6.8mg/L
蒸発残留物	38mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	6.3
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0 個/100mL
大腸菌	1 MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【原水】	曹源寺 簡易水道
------	----------

項 目	
検査年月日	7月27日
水温(°C)	13
一般細菌	7個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	6.9mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	7.3mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5.4mg/L
蒸発残留物	33mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	6.7
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0 個/100mL
大腸菌	MPN/100mL未満

【浄水】	穴鴨 簡易水道	採水場所	公民館
------	---------	------	-----

項 目		基準値		4月13日	5月12日	6月13日	7月14日	8月8日	9月6日	10月6日	11月7日	12月5日	1月17日	2月6日
	採取日			13	14	17	21	23	23	18	13	10	7	5
	水温(℃)													
	遊離残留塩素			0.3	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	0.2
1	一般細菌	100個/mL以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下		—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下		—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26	臭素酸	0.01mg/L以下		—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	—	8.2	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

令和4年度 水質検査結果

【原水】	穴鴨 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	9月27日
水温(°C)	14
一般細菌	0個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	7.9mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	7.9mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18mg/L
蒸発残留物	69mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	6.8
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0 個/100mL
大腸菌	MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【原水】	木地山 簡易水道
------	----------

項 目	
検査年月日	9月27日
水温(°C)	13
一般細菌	24個/mL
大腸菌	陽性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	5.8mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	6.0mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7.3mg/L
蒸発残留物	40mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	6.4
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0 個/100mL
大腸菌	4 MPN/100mL

【浄水】	加谷 簡易水道	採水場所	教会
------	---------	------	----

[illegible]

判	定
---	---

令和4年度 水質検査結果

【原水】	加谷 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	9月27日
水温(°C)	12
一般細菌	0個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	8.1mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	6.7mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16mg/L
蒸発残留物	72mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	7.0
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0 個/100mL
大腸菌	MPN/100mL未満

【浄水】	下西谷 簡易水道	採水場所	個人宅
------	----------	------	-----

[illegible]

令和4年度 水質検査結果

【原水】	下西谷 簡易水道
------	----------

項 目	
検査年月日	
水温(℃)	
一般細菌	
大腸菌	
カドミウム及びその化合物	
水銀及びその化合物	
セレン及びその化合物	
鉛及びその化合物	
ヒ素及びその化合物	
六価クロム及びその化合物	
亜硝酸態窒素	
シアン化物イオン及び塩化シアン	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	
フッ素及びその化合物	
ホウ素及びその化合物	
四塩化炭素	
1,4-ジオキサン	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	
ジクロロメタン	
テトラクロロエチレン	
トリクロロエチレン	
ベンゼン	
亜鉛及びその化合物	
アルミニウム及びその化合物	
鉄及びその化合物	
銅及びその化合物	
ナトリウム及びその化合物	
マンガン及びその化合物	
塩化物イオン	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	
蒸発残留物	
陰イオン界面活性剤	
ジェオスミン	
2-メチルイソボルネオール	
非イオン界面活性剤	
フェノール類	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	
pH値	
味	
臭気	
色度	
濁度	

嫌気性芽胞菌	
大腸菌	

令和4年度 水質検査結果

【浄水】	上西谷 飲料水供給施設	採水場所	公民館
------	-------------	------	-----

項 目		基準値												
採取日		4月12日	5月10日	6月1日	7月7日	8月4日	9月1日	10月5日	11月1日	12月1日	1月10日	2月1日		
水温(℃)		12	12	16	21	24	22	19	13	11	5	3		
遊離残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.25	0.2	0.25	0.3	0.3	0.3		
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—		
8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	0.3 未満	—	—	—	—	—	—	—		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	0.06 未満	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003 未満	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	6.9 未満	—	—	—	—	—	—	—		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.4	7.5	7.4	7.3	7.1	7.0	7.3	7.3	7.4	7.9	8.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	49 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	

判 定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	10月13日	15	0 個/100mL
大腸菌	10月13日	15	1 MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【浄水】		福本 飲料水供給施設		採水場所		個人宅	
項 目		基準値					
採取日		4月12日		5月10日		6月1日	
水温(℃)		9		9.5		13	
遊離残留塩素		0.2		0.25		0.25	
1 一般細菌		0		0		0	
2 大腸菌		陰性		陰性		陰性	
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下		—		—	
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下		—		—	
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下		—		—	
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下		—		—	
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下		—		—	
8 六価クロム及びその化合物		0.002 未満		—		0.002 未満	
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下		—		—	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		—		—	
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下		—		—	
13 ホウ素及びその化合物		1.0mg/L以下		—		—	
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下		—		—	
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下		—		—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び		0.04mg/L以下		—		—	
16 トランス-1,2-ジクロロエチレン		—		—		—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下		—		—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下		—		—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下		—		—	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下		—		—	
21 塩素酸		0.06 未満		—		0.06 未満	
22 クロロ酢酸		0.002 未満		—		0.002 未満	
23 クロロホルム		0.006 未満		—		0.006 未満	
24 ジクロロ酢酸		0.003 未満		—		0.003 未満	
25 ジブromクロロメタン		0.1mg/L以下		0.01 未満		0.01 未満	
26 臭素酸		0.001 未満		—		0.001 未満	
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.01 未満		0.01 未満	
28 トリクロロ酢酸		0.003 未満		—		0.003 未満	
29 ブロモジクロロメタン		0.003 未満		—		0.003 未満	
30 ブロモホルム		0.009 未満		—		0.009 未満	
31 ホルムアルデヒド		0.008 未満		—		0.008 未満	
32 亜鉛及びその化合物		1.0mg/L以下		—		0.1 未満	
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下		—		0.02 未満	
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		—		0.07 未満	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下		—		0.1 未満	
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下		—		7.0 未満	
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下		—		0.005 未満	
38 塩化物イオン		200mg/L以下		7.8		7.6	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下		—		9.0 未満	
40 蒸発残留物		500mg/L以下		—		43 未満	
41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下		—		0.02 未満	
42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下		—		0.000001 未満	
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下		—		0.000001 未満	
44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下		—		0.005 未満	
45 フェノール類		0.005mg/L以下		—		0.0005 未満	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下		0.3 未満		0.3 未満	
47 pH値		5.8以上8.6以下		6.8		6.8	
48 味		異常でないこと		異常でない		異常でない	
49 臭気		異常でないこと		異常でない		異常でない	
50 色度		5度以下		1 未満		1 未満	
51 濁度		2度以下		0.5 未満		0.5 未満	
判 定		適合		適合		適合	
項 目		採水日					
嫌気性芽胞菌		10月13日		12		0 個/100mL	
大腸菌		10月13日		12		1 MPN/100mL未満	

令和4年度 水質検査結果

【浄水】	福山 飲料水供給施設	採水場所	公民館
------	------------	------	-----

項 目		基準値												
採取日		4月12日	5月10日	6月1日	7月7日	8月4日	9月1日	10月5日	11月1日	12月1日	1月10日	2月1日		
水温(℃)		11	15	19	23	24	23	20	13	12	5	4		
遊離残留塩素		0.2	0.25	0.25	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2		
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—		
8	六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	8.5 未満	—	—	—	—		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	5.8	5.8	6.2	6.2		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	20 未満	—	—	—	—		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	72 未満	—	—	—	—		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.8	6.8		
48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満		
51	濁度	2度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		

判 定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

項 目	採水日	水温(℃)	検査結果
嫌気性芽胞菌	10月13日	12	0 個/100mL
大腸菌	10月13日	12	1 MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【原水】	田代 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	10月25日
水温(℃)	12
一般細菌	4個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6mg/L
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	5.6mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	5.2mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	14mg/L
蒸発残留物	52mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	6.6
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0 個/100mL
大腸菌	MPN/100mL未満

令和4年度 水質検査結果

【原水】	下畑 簡易水道
------	---------

項 目	
検査年月日	10月25日
水温(°C)	12
一般細菌	6個/mL
大腸菌	陰性
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L
六価クロム及びその化合物	0.005mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8mg/L
フッ素及びその化合物	0.18mg/L
ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満
ベンゼン	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	0.1mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	9.1mg/L
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
塩化物イオン	7.4mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20mg/L
蒸発残留物	58mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
ジェオスミン	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満
フェノール類	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満
pH値	6.9
味	異常でない
臭気	異常でない
色度	1度未満
濁度	0.5度未満

嫌気性芽胞菌	0 個/100mL
大腸菌	MPN/100mL未満

