

P F O S 及 び P F O A 分 析 結 果

上水道（計画給水人口5,001人以上）

	水源地	採水箇所	結果	目標値
1	第5水源	横手ポンプ場	5ng/L未満	50ng/L以下
2	第6水源	旧三朝小学校	5ng/L未満	
3	牧水源	牧配水池	5ng/L未満	

簡易水道（計画給水人口101人以上～5,000人以下）

	集落	採水箇所	結果	目標値
1	神倉	ゴミ置き場	5ng/L未満	50ng/L以下
2	東小鹿	東小鹿公民館	5ng/L未満	
3	西小鹿	危険物置き場	5ng/L未満	
4	坂本	坂本公民館	5ng/L未満	
5	下谷	下谷交流センター	5ng/L未満	
6	福田	福田交流センター	5ng/L未満	
7	小河内	小河内公民館	5ng/L未満	
8	湯谷	湯谷公民館	5ng/L未満	
9	助谷	助谷公民館	5ng/L未満	
10	久原	久原公民館	5ng/L未満	
11	曹源寺	曹源寺公民館	5ng/L未満	
12	木地山	個人宅	5ng/L未満	
13	加谷	教会	5ng/L未満	
14	穴鴨	穴鴨公民館	5ng/L未満	
15	下西谷	個人宅	5ng/L未満	
16	田代	田代公民館	5ng/L未満	
17	下畑	個人宅	5ng/L未満	
18	高橋	高橋公民館	5ng/L未満	

飲料水供給施設（計画給水人口50人以上～100人以下）

	集落	採水箇所	結果	目標値
1	井土	個人宅	5ng/L未満	50ng/L以下
2	俵原	俵原公民館	5ng/L未満	
3	吉原・成	個人宅	5ng/L未満	
4	三徳山	公衆トイレ	5ng/L未満	
5	合谷	合谷公民館	5ng/L未満	
6	柿谷・太郎田	太郎田公民館	5ng/L未満	
7	実光	個人宅	5ng/L未満	
8	笏賀	個人宅	5ng/L未満	
9	吉尾	吉尾公民館	5ng/L未満	
10	赤松	営農水栓	5ng/L未満	
11	大柿	大柿公民館	5ng/L未満	
12	恩地	恩地公民館	5ng/L未満	
13	福本	個人宅	5ng/L未満	
14	三軒屋	三軒屋公民館	5ng/L未満	
15	大谷	大谷公民館	5ng/L未満	
16	福山	福山公民館	5ng/L未満	
17	上西谷	上西谷公民館	5ng/L未満	

簡易水道 合計 35箇所